



PROAD 1698/2023

PE 07/2023.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, teste, funcionamento, garantia, treinamento e fornecimento de manual de usuário de 02 (dois) grupos de motores-geradores de 500Kva, de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência.

Pedido de Esclarecimento 03

O presente expediente destina-se a responder o pedido de esclarecimento interposto na forma prevista no Edital de Licitação, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça interposta.

PERGUNTAS:

Qual o local da instalação do gerador, qual o endereço?

Confirmar quem fornecerá os cabos do para instalação do gerador a empresa contratada (empresa vencedora da licitação) ou a empresa contratante?

Gostaríamos de esclarecer algumas duvidas a respeito da instalação:

- O local de instalação do gerador será ao tempo ou ficará em uma sala abrigada?
- O gerador será aberto (adequado para instalação abrigada) ou carenado (adequado para instalação ao tempo).
- Quem fará à base civil do gerador a empresa contratada ou empresa contratante?
- Poderia fornecer o Projeto local em AutoCAD, contendo a sala de entrada de energia, painel da carga e a sala do gerador (diagrama unifilar, planta de localização)?
- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA do Gerador?
- Poderia fornecer Fotos do Painel da Sala Elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA do Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala elétrica de entrada de energia – Que fará a interligação da Sala Elétrica de entrada de energia até o QTA do Gerador?
- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica de entrada de energia até o gerador - se não houver planta do local?



- Poderia fornecer Fotos do local da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Poderia fornecer Fotos ao redor da Sala Elétrica do Painel da Carga – Que receberá alimentação do QTA dos Gerador?
- Qual a Distância aproximada da Sala Elétrica do Painel da Carga até os gerador - se não houver planta do local?
- Poderia fornecer Fotos do local onde ficará localizado o gerador. Fotos do painel que alimentará o gerador e fotos do painel da carga que será alimentado pelo gerador?
- Devemos considerar a infraestrutura (eletroduto, leito ou eletrocalha) para encaminhamento destes cabos ou é existente? Caso não seja existente, qual o tipo de infraestrutura a ser considerada? Devemos considerar cabos alimentadores entre o painel de alimentação (REDE) e o QTA, entre o QTA e o painel da Carga e entre o gerador e o QTA?
- Teria o contato do gestor de manutenção para que possamos tirar dúvidas e orçar a instalação conforme a necessidade do local da instalação? Qual o telefone?

RESPOSTA:

A Contratante disponibilizará toda infraestrutura (canaletas, base de concreto e cabos alimentadores) necessária à instalação do gerador cabinado de 500kVA, o qual terá o seu regime de trabalho de forma singela (demanda específica), ficando a cargo da Contratada o fornecimento do equipamento no local indicado pela Contratante, a interligação dos cabos ao barramento do referido gerador, “startup”, testes de funcionamento (com carga e sem carga), treinamento e demais exigências e regras contidas no Termo de Referência, Item 2.4, Descrição Detalhada do Objeto.

Nota: recomenda-se inspeção no local da instalação (Av. da Paz, 2076, CEP: 27020- 440, Centro – Maceió Alagoas) para maiores esclarecimentos, caso se façam necessários.

Maceió, 26/06/2023.

Mariots Hamad Kennedy Silva Trindade
Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP

Everton Mendes Tenório
Secretaria de Licitações e Contratos