



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROAD 7111/2025

**Análise de Qualificação Técnica**

Pregão Eletrônico nº 90003/2026

Proponente	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA – CNPJ: 03.698.620/0005-68			
Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Proposta
1	Serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e evolutiva em sala cofre, de 19m2, tipo modular utilizando célula ACECO Lampertz.	Serviço Mensal	12	Docs. 95
2	Serviços de monitoramento remoto da Sala-Cofre na modalidade 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano), com suporte técnico e aviso da equipe de TI do CONTRATANTE e acionamento da equipe de manutenção local da empresa em caso de alertas urgentes.	Serviço Mensal	12	Docs. 95
3	Recarga de gás FM-200 (se necessário em caso de incidente).	Recarga	1	Docs. 95

**Requisito do TR: 9.3.3. Qualificação técnica**

Subitem	Descrição	Atende?	Evidências
9.3.3.1.1.	Certidão de inscrição da empresa licitante E, no mínimo, de um (01) responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao exercício de 2026, com habilitação nos ramos de engenharia elétrica, eletrônica, civil e mecânica e segurança do trabalho, com características compatíveis às do objeto desta licitação e com a legislação em vigor. No caso de certidão emitida por outra unidade da Federação, deverá ser apresentada com o visto do CREA-AL, por ocasião da contratação;	<b>Sim</b>	Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Docs. 126 a 135</li></ul>
9.3.3.1.2.	01 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a prestação de serviços, pela empresa licitante, de manutenção preventiva e corretiva pelo período ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses em sala cofre de, no mínimo, 9 m <sup>2</sup> construída em conformidade com as normas ABNT NBR 15247 e/ou ECBS EM 1047-2, acompanhado de documento oficial emitido pela entidade certificadora comprovando que a sala objeto do atestado manteve a conformidade ao P.E 047, com características pertinentes e compatíveis com as descritas na presente especificação, acompanhado do relatório do teste de estanqueidade realizado no mesmo período in loco conforme a norma ASTM E779 ou NFPA 2001, e emitido pela entidade certificadora devidamente acreditada pelo INMETRO para o escopo de manutenção de salas cofre.	<b>Sim</b>	Doc. 121 – Certificado de Conformidade de Serviço – ABNT. Doc. 122 – Atestado de Capacidade Técnica - EDP Doc. 123 – Declaração de Conformidade - EDP Doc. 124 – RAT Ensaio de Estanqueidade - EDP



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

<b>Requisito do TR:</b> 4.3. É obrigatória a realização de vistoria prévia à participação no certame licitatório, para conhecimento da infraestrutura do ambiente.			
<b>Subitem</b>	<b>Descrição</b>	<b>Atende?</b>	<b>Evidências</b>
4.3.5.	O licitante deverá anexar o Termo de Confidencialidade (Anexo II), bem como o Termo de Vistoria (Anexo III) preenchidos no dia da vistoria.	<b>Sim</b>	Doc. 136 – Termo de Confidencialidade Doc 137 – Termo de Vistoria

Pelo exposto, os membros da Equipe de Planejamento da Contratação designada atestam que **a proponente cumpre os requisitos de qualificação** definidos no Edital de licitação.

Maceió, 3 de junho de 2026.

**Equipe de Planejamento da Contratação**

\_\_\_\_\_  
**HERMES GUSTAVO DE  
AQUINO**

Integrante Requisitante

\_\_\_\_\_  
**ROGÉRIO ALVES DE  
OLIVEIRA**

Integrante Técnico

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA MARIA VASSALO  
DE VASCONCELLOS  
TORRES**

Integrante Administrativo