



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 861/2007**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2007**  
**DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA  
TOMADA DE PREÇOS ACIMA MENCIONADA.

DATA: 13/04/2007

Prezado(s) Senhor(es),

Publicamos o entendimento da Comissão Permanente de Licitação e da área técnica, conforme o edital, em resposta ao pedido de esclarecimento feito por entidade interessada em participar da Tomada de Preços nº 01/2007:

Dúvidas relacionadas com ORÇAMENTO e a ESPECIFICAÇÃO

**Questionamento 1:**

“Na especificação item 07.02 VIDROS: Não diz o tipo de vidro a ser utilizado;”

**Resposta:**

Fumê liso, transp. 4mm, exceto nos luc's(vidro fantasia 4mm)

**Questionamento 2:**

“Na especificação item 09.03.03 tem inclinação da telha 8,7%, no orçamento tem uma inclinação de 27% item 009.003.003;”

**Resposta:**

Inclinação mínima de 8,7% e executada compatibilizando platibanda e calhas.

**Questionamento 3:**

“No item 009.003.004 do orçamento, a cumeeira está em unidade de praxe e seria metro;”

**Resposta:**

Em metros ou unidades de 1,10 de largura ou seja 16m cumeeira pronta

**Questionamento 4:**

“No item 009.003.006 do orçamento, a cobertura em policarbonato, não existe especificação da mesma”

**Resposta:**

Policarbonato aveolar fume 4,0 (quatro) mm.

**Questionamento 5:**

“No item 010.004.006 do orçamento o serviço de textura com preço unitário R\$ 5,04(m2): Gostaria de saber maiores informações sobre a mesma.”

**Resposta:**

A pergunta não foi objetiva

**Questionamento 6:**

“No item 012.001.008 do orçamento: Registro de pressão é de  $\frac{1}{2}$  ou  $\frac{3}{4}$ ?”

**Resposta:**

$\frac{3}{4}$ ”

**Questionamento 7:**

“No item 012.011.001 do orçamento Extintor de PQS, valor unitário 321,89/uni: Gostaria de maiores informações sobre o mesmo.”

**Resposta:**

A pergunta não foi objetiva

**Questionamento 8:**

“No item 012.001.012 do orçamento fala “ Torneira da parede cromada DECA” é para colocar a torneira DECA ou pode ser similar em qualidade?”

**Resposta:**

“ou similar” conforme especificação

**Questionamento 9:**

“Qual método será utilizado no SPDA? No item 012.005.001 do orçamento será instalação do tipo franklin;”

**Resposta:**

Gaiola de Faraday vide especificações de “12.02 a 12.06

**Questionamento 10:**

“No orçamento item 012.007.008: Registro de gaveta é  $\frac{1}{2}$  ou  $\frac{3}{4}$ ?

**Resposta:**

$\frac{3}{4}$ ” nos ramais e nos barriletos, conforme a posição.

Atenciosamente,

**ORIGINAL ASSINADO**  
Maria Nely Duarte Ribeiro  
Presidente da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**  
Luís Henrique Alves Salvador  
Membro da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**  
Neivaldo Tenório de Lima  
Membro da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**  
Paulo de Tarso Lemos Santana  
Membro da Equipe Técnica