



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 861/2007**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2007**  
**DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA  
TOMADA DE PREÇOS ACIMA MENCIONADA.

DATA: 16/04/2007

Prezado(s) Senhor(es),

Publicamos o entendimento da Comissão Permanente de Licitação e da área técnica, conforme o edital, em resposta ao pedido de esclarecimento feito por entidade interessada em participar da Tomada de Preços nº 01/2007:

Dúvidas relacionadas com ORÇAMENTO e a ESPECIFICAÇÃO

**Questionamento 1:**

“ Quanto tem descrito tomada RJ dupla, eu devo levar esse texto como sendo 54 espelho 4X2 para 2 RJ e 108 tomadas? Ou 54 tomadas e 27 espelhos?”

**Resposta:**

Verifique no projeto elétrico fornecido no cd

**Questionamento 2:**

“ Rack de 16U não existe para parede devido ao seu tamanho, o ideal para parede seria um rack de 12U, 16U é indicada para piso.”

**Resposta:**

Considere o rack imediatamente superior que atenda a especificação.

Atenciosamente,

**ORIGINAL ASSINADO**

Maria Nely Duarte Ribeiro  
Presidente da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**

Luís Henrique Alves Salvador  
Membro da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**

Neivaldo Tenório de Lima  
Membro da CPL

**ORIGINAL ASSINADO**

Paulo de Tarso Lemos Santana  
Membro da Equipe Técnica