



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

PROCESSO Nº. 57.704/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2019

O presente expediente destina-se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma tempestiva e na forma disposta no **item 9.0** do instrumento convocatório relativo ao pregão em epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça interposta.

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta:

PERGUNTA:

Em relação ao item 45 do lote 1 do pregão eletrônico 02/2019 questionamos o seguinte:

A descrição do item é: "Haste de aterramento c/ 3m com conector".

Ocorre que no mercado não há mencionado item com 3 metros (o maior é 2,4m).

Desta forma, questionamos como proceder em relação a este item, visto que a licitação se dará por lote e, sendo assim, caso não cadastramos proposta para o mesmo, seremos impossibilitados de participar do lote 1 por inteiro.

RESPOSTA:

Informo que cabe razão ao licitante, já que comercialmente o varão é vendido com o comprimento de 2,40m, portanto, devemos desconsiderar o comprimento de 3,00m e adotar o novo comprimento de 2,40m.

Maceió, 14/02/2019.

Original assinado.

Flávio de Souza Cunha Jr.
Pregoeiro

Original assinado.

José Léicio Pedrosa Mendes
Unidade Técnica Requisitante