



PROAD 1.702/2024
PE SRP 10/2024

Objeto: Futura e eventual aquisição de nobreaks e baterias para as diversas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.

Pedido de Esclarecimento 01

O presente expediente destina-se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma tempestiva e na forma disposta no **item 11.0** do instrumento convocatório relativo ao pregão em epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça interposta.

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta:

PERGUNTA:

Questionamento

Item 5 - Rede local Delta ou Estrela 380V

É informado primeiramente no item 5 que a rede local possui 3F+N+T (Rede Estrela com neutro acessível).

Contudo, em "Características de Entrada" é mencionado que a rede local possui 3F+T (Rede Delta sem neutro acessível).

Sendo assim, diante destas informações inconsistentes, perguntamos se a rede local é 380V em estrela ou em Delta.

Gentileza, poderia esclarecer?

RESPOSTA:

A configuração da nossa rede local é ESTRELA (380V Fase-Fase, e 220V Fase-Neutro), no entanto a configuração de entrada do Nobreak deverá ser DELTA (380V Fase-Fase), ou seja, o Nobreak/UPS não deve utilizar o Neutro da Rede Comercial.

Maceió, 20/03/2025.

Original assinado.

Flávio de Souza Cunha Jr.
Pregoeiro

Original assinado.

Mariots H. K. Silva Trindade
Unidade Técnica Requisitante