

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:01
 Usuário: ***.873.983-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.734.318/0001-80	AV DA PAZ,2076 - CENTRO	57020-440
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 2121.8262

Ano	Tipo	Número
2025	NE	323

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168234	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2025	Ordinário	4.593/2025	-	184.584,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.035.204/0001-56	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	94930-380
Endereço	CEP	
FREDERICO AUGUSTO RITTE 520 COND E2 CEDIC	94930-380	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE NOBREAKS, CONFORME PROAD 4.593/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:01

Usuário: ***.873.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.584,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	NOBREAK LOGMASTER NIT 3300BC POTENCIA DE 20 KVA. TENSAO DE ENTRADA TRIFASICO 380VAC, TENSAO DE SAIDA TRIFASICO 380VAC, TENSAO DE BATERIAS 480VCC PARA AUTONOMIA 15MIN. (MONTADAS EM GABINETE TIPO ESTANTE FECHADA), DOTADO DE BOTAO DE EMERGENCIA (EPO), FUNCAO DE PARTIDA A FRIO E PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO SNMP. CARACTERISTICAS DE ENTRADA: CONFIGURACAO: TRIFASICO - ESTRELA ; TENSAO NOMINAL: 380/400/415VAC (FASE-FASE) CONFIGURAVEL; FREQUENCIA DE REDE: 60HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR QUE 0,99; POSSIBILIDADE DE ALIMENTACAO VIA GRUPO-GERADOR; CONEXAO DE ENTRADA VIA BORNES OU TERMINAIS; PROTETOR CONTRA SURTOS E TRANSITORIOS NA ENTRADA. CARACTERISTICAS DE SAIDA: CONFIGURACAO: TRIFASICO - ESTRELA; POTENCIA MAXIMA: 20 KVA; FATOR DE POTENCIA: 0,9 (NO MINIMO); TENSAO DE SAIDA AJUSTAVEL: 380/400/415VAC (FASE FASE) CONFIGURAVEL; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL PURA; INVERSOR CONTROLADO POR PWM; O INVERSOR DE ULTIMA GERACAO COM TRANSISTORES IGBT; DEVE PERMITIR A PARTIDA SEM A PRESENCA DO BANCO DE BATERIAS; TENSAO DO BANCO DE BATERIAS: 192VDC (32 BATERIAS) A 240VDC (40 BATERIAS); EQUIVALENTE TECNICO, SUPERIOR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SEJA COMPATIVEL COM O MODELO INDICADO. MARCA E MODELO: LOGMASTER, NIT 3300BC,CATMAT: 457740	184.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	4,00000	46.146,0000	184.584,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES

***.873.983-**

25/08/2025 09:01:05

Gestor Financeiro

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES

***.463.164-**

22/08/2025 15:13:42